

VKF Technische Auskunft Nr. 27528

Gruppe 131	Bodenbeläge	
Gesuchsteller	Egetaepper A/S Industrivej Nord 25 Birk 7400 Herning Denmark	
Hersteller	Egetaepper A/S 7400 Herning Denmark	
Produkt	Group 5B-5.2 PA-ECT350	
Beschrieb	Schlingenflorteppich getuftet aus Polyamid, mit textilem Zweitrücken	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'PF13350' (07.07.2010); ÖTI, Wien: Prüfbericht 'VNLF 082008.4' (11.02.2016), Prüfbericht 'VN710 123822.3' (19.12.2016), Klassifizierungsbericht 'VN710 131600.2' (03.08.2017); TZÚ, Brno: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1021-CPR-010-1/16' (18.08.2017); Hersteller: Leistungserklärung '5B-PA-ECT350' (18.08.2017)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1	
Beurteilung	Klassifizierung:	Bfl-s1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	01.11.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo





Renseignement technique AEAI n° 27528

Groupe 131	Revêtements de sol	
Requérant	Egetaepper A/S Industrivej Nord 25 Birk 7400 Herning Denmark	
Fabricant	Egetaepper A/S 7400 Herning Denmark	
Produit	Group 5B-5.2 PA-ECT350	
Description	Tapis bouclé, touffeté, en polyamide, dos secondaire en tissu	
Utilisation	RF2	
Documentation	DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'PF13350' (07.07.2010); ÖTI, Wien: Prüfbericht 'VNLF 082008.4' (11.02.2016), Prüfbericht 'VN710 123822.3' (19.12.2016), Klassifizierungsbericht 'VN710 131600.2' (03.08.2017); TZÚ, Brno: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1021-CPR-010-1/16' (18.08.2017); Hersteller: Leistungserklärung '5B-PA-ECT350' (18.08.2017)	
Conditions d'essai	EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1	
Appréciation	Classification:	Bfl-s1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	01.11.2017	
Remplace l'attestation du	-	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

Marcel Donzé

Gérald Rappo

